Акт №69 от 18.10.2016г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт–Петербурга имени Сергея Дудко

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): ***195030 Санкт-Петербург, ул. Отечественная, д.5, литер А***

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание ***2-4*** этажей, ***5 709,5*** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ***16 173*** кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): ***Оперативное управление***

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) ***государственная***

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): ***региональная***

Наименование и адрес вышестоящей организации: ***Администрация Красногвардейского района 195027 Санкт-Петербург Среднеохтинский пр. д. 50***

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*):***Образовательная деятельность***

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ***Образовательные услуги***

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): ***555 чел***

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): ***к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно***

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети***

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): ***инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды-колясочники.***

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ СОШ № 134 Никифорова Марина Анатольевна

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера,

_____ с одной стороны,

даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий на основании доверенности №12/10/01, срок действия от 11 октября 2016 до 11 ноября 2016 г.

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего

_____ с другой стороны,

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **да, (на входном узле; на внутренних лестницах не соответствуют для О,С,Г,У)**

пандусы, роллопандусы: **наружный пандус, да, (частично соответствует для К)**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

входные группы: **да, (частично соответствует К,О,Г,У, не соответствует С)**

кнопка вызова: **нет**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует для К,С, частично соответствуют для О,Г,У)**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, ширина дверных проемов (соответствует для К,О,С,Г,У)**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), ***Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко*** расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) ***195030 г. Санкт-Петербург, ул. Отечественная, д. 5, литер А***
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4

Основные меры			
1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория, прилегающая к объекту, огорожена, достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. В направлении наружного пандуса имеется перепад высот. У входа не территорию рядом с калиткой вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номера телефона – **417-41-38; 417-41-40; 526-65-66** , по которым можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг. При необходимости устанавливается инвентарный пандус.	
1.2	К, О, С, Г, У	**Приказом от 01.09. 2016 г. № 1/18** назначен сотрудник учреждения: **Социальный педагог Третьякова А.В.**, для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по территории к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения в нутрии здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (**инструктаж проведен 01.09.2016г.**)	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)**	
2.1	О, С, Г, У	Наружный лестничный марш частично доступен, на первой и последней ступени нанесена контрастная маркировка.	
2.2	К	Имеется наружный пандус, частично доступный.	
2.3	К, О, С, Г, У	У наружного лестничного марша вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номера телефона – **417-41-38; 417-41-40; 526-65-66** , по которым можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.	
2.4	К, О, С, Г, У	Завышение порогов входных дверей, преодоление препятствий организовано с помощью ответственных сотрудников и инвентарного пандуса.	
2.5	К, О, С, Г, У	Преодоление барьеров на входной зоне и сопровождение МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в **п.1.2**	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
3.1	К, О, С, Г, У	Стеклянные полотна дверей внутри здания имеют контрастную маркировку. Ширина коридоров, дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в **п.1.2**	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
4.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудниками. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске.	
4.2	К, О, С, Г, У	Предоставление услуги обучения по месту жительства (на дому), дистанционно, для инвалидов организовано в соответствии с приказом. Ответственные сотрудники за организацию образовательной услуги: **Заместитель директора по УВР Кириллова В.П., Кумачева М.Н.**	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)**	
5.1	О, С, Г, У	На первом этаже здания расположен санузел, частично доступен.	
5.2	К	Санитарно-гигиеническое помещение не отвечает нормативным требованиям (недоступно).	
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	

6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников в соответствии с приказом. Ответственный сотрудник: **Социальный педагог Третьякова А.В.**	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://school-134.ru На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядке предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация о предоставлении услуг на дому, дистанционно; - об обслуживании инвалидов на кресле-коляске и других категорий на дому; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки. - информация об отсутствии/присутствии санузла.	
6.3		**Приказом от 01.09. 2016 г. № 1/18** назначен ответственный сотрудник: **Делопроизводитель Аврамова И.Г.**, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения http://school-134.ru	**Приказ № 1/18 от 01.09.2016 г.**
Дополнительные меры (при наличии)			
7		**Зона: пути движения к объекту**	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения к ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 350 м. Ближайшие к ГБОУ СОШ №134 им.С.Дудко остановки общественного транспорта находятся на улице Коммуны. Трамвай: № 64, № 59 Автобусы: № 92,№ 27 Ближайшая станция метрополитена «Ладожская».	
8		**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
8.1	К, О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. По телефонам: **417-41-38, 417-41-40, 526-65-66**, расположенным на сайте организации, можно предупредить о своём приезде, вахтер откроет ворота на территорию школы.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. **Сделать версию сайта школы доступной для слабовидящих граждан.**

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица
Директор ГБОУ СОШ № 134

_____ / Никифорова М.А.

М.П.

Подпись руководителя общественного объединения инвалидов
или доверенного лица

_____ /Ермолинский Е.В. /

М.П.